

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos – 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

CNPJ – 83.158.105/0001-09

Inscrição Estadual – Isento

Tomada de Preços 02/2013
Errata

Levamos ao conhecimento dos interessados a CORREÇÃO do item 4.3 constante no preâmbulo do Edital, de Tomada de Preços nº02/2013:

Onde se lê:

4.3 – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

a – Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. **Segue como modelo para preenchimento desta declaração o Anexo 03 deste edital**

Leia-se:

4.3 – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

a – Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Onde se lê

4.3.1 – Os documentos de habilitação exigidos nos itens 4.1.1 a 4.1.4 deste edital serão aceitos nas formas indicadas em seu item 4.1, independentemente de qualquer instrução neles contida acerca da forma da sua validade.

4.3.2 – Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação previstos no item 4.1.3, desde que apresentem o Certificado de Regularidade no Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Campos Novos, que imprescindivelmente atestará que os documentos estão dentro do prazo de validade.

Leia-se:

Considerem-se sem efeito os itens 4.3.1 e 4.3.2 do Edital de Tomada 02/2013


Inclua-se a CI 03 esclarecimentos quanto ao objeto e sequencia de itens do referido edital.

CI Nº03

De: Setor de Engenharia

Para: Comissão de licitação

Em virtude de alguns questionamentos das empresas candidatas a participarem da licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº CNO-02/2013, foi verificado, pelo setor de engenharia do SAMAE, que realmente existem algumas inconformidades,



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos – 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

CNPJ – 83.158.105/0001-09

Inscrição Estadual – Isento

embora não interfiram, de forma alguma, nas especificações técnicas da proposta. São estes:

Do objeto

Onde se lê:

No objeto que diz: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E MACROMEDIDOR PARA SEREM IMPLANTADOS NO SISTEMA DE RECALQUE DA ÁGUA BRUTA DO RIO LAJEADO RESTINGÃO, EM CAMPOS NOVOS,SC.


Leia-se: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS PARA SEREM IMPLANTADOS NO SISTEMA DE RECALQUE DA ÁGUA BRUTA DO RIO LAJEADO RESTINGÃO, EM CAMPOS NOVOS,SC, ou seja, essa proposta não deverá ser considerada o macromedidor como item a ser cotado.

Da numeração dos itens

Os itens referentes aos PARAFUSOS, PORCAS ARRUELAS E JUNTAS DE VEDAÇÃO, estão fora de ordem a partir do primeiro item 30 por erro de digitação, ou seja, considerar TODOS os itens, não há repetição dos mesmos. A partir do primeiro item 30 seguir a sequencia numeral, onde o ultimo item 34 passaria a ser o item 36 na ordem correta.

Eduardo Bello Rodrigues
Setor de Engenharia

21
Altamir Boff
Presidente de Comissão de Licitação



Joel Francisco Fagundes
Diretor do SAMAE