

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua: Caetano Carlos, – 466 Fone 49 – 3541 0844 e 3541 0834
89620.000 CAMPOS NOVOS-SANTA CATARINA

CNPJ – 83.158.105/0001-09

Inscrição Estadual – Isento

TOMADA DE PREÇOS 05/2016
LICITAÇÃO - 24/2016

RETIFICAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação no **ANEXO I**:

A divisão dos lotes dos quais se tratam os itens do **ANEXO I** é a seguinte:

- LOTE 1: ITENS 1 À 19;

Valor total estimado do lote **R\$ 33.489,11** (Trinta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

- LOTE 2: ITEM 20;

Valor total estimado do lote **R\$ 3.420,00** (Três mil quatrocentos e vinte reais).

- Lote 3: Item 21;

Valor total estimado do lote **R\$ 459,46** (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

- Lote 4: Itens 22 à 25;

Valor total estimado do lote **R\$ 2.070,20** (Dois mil setenta reais e vinte centavos)


- Lote 5: Itens 26 à 29.

Valor total estimado do lote **R\$ 7.854,32** (Sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Relembrando que para que uma empresa possa participar e ser declarada vencedora de um lote, todos os itens do devido lote deverão ter sido cotados.

Campos Novos - SC, 17 de Maio de 2016


VILMA APARECIDA CAMARGO SUSIN
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES


JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua: Caetano Carlos, – 466 Fone 49 – 3541 0844 e 3541 0834
89620.000 CAMPOS NOVOS-SANTA CATARINA

CNPJ – 83.158.105/0001-09

Inscrição Estadual – Isento

TOMADA DE PREÇOS 05/2016
LICITAÇÃO - 24/2016

Errata

Levamos ao conhecimento dos interessados a correção no **ANEXO I**:

Onde se lê:

03	<p>REDUÇÃO CONCÊNTRICA para execução de sistemas de infraestrutura de água fria, fabricada, por processo de fundição, a partir de ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com ponta e bolsa para junta elástica, com anéis de borracha, revestimento interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa e esta terá obrigatoriamente ótima aderência e ser isenta de quaisquer tipos de não conformidades, como por exemplo, falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, apresentar escamações ou ser quebradiça (na presença de temperaturas frias no período de inverno) ou ser pegajosa (na presença de temperaturas altas no período de verão), a conexão (incluindo furação e todos os dimensionais) será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675 (última versão) e respectivas referências normativas da mesma, <u>DN 300</u> <u>x DN 200.</u></p>
----	---

Leia-se:

03	<p>REDUÇÃO CONCÊNTRICA para execução de sistemas de infraestrutura de água fria, fabricada, por processo de fundição, a partir de ferro fundido dúctil (nodular), conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 6916, extremidades com ponta e bolsa para junta elástica, com anéis de borracha, revestimento interno e externo anticorrosivo com pintura betuminosa e esta terá obrigatoriamente ótima aderência e ser isenta de quaisquer tipos de não conformidades, como por exemplo, falta de revestimento em qualquer ponto da conexão, apresentar escamações ou ser quebradiça (na presença de temperaturas frias no período de inverno) ou ser pegajosa (na presença de temperaturas altas no período de verão), a conexão (incluindo furação e todos os dimensionais) será conforme com todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675 (última versão) e respectivas referências normativas da mesma, <u>DN 300</u> <u>x DN 150.</u></p>
----	---

Campos Novos - SC, 16 de Maio de 2016

NEUSA APARECIDA DE LIMA
PREGOEIRA

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE