

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SAMAE
Pregão Eletrônico - 8/2026

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
	04.341.779/0001-60	30/07/2026 - 15:17:15	Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 08/2026	30/07/2026 - 15:17:15	

Questionamento: Prezados, Em relação ao Pregão Eletrônico nº 08/2026, que tem por objeto a aquisição de máquina de solda por termofusão para tubos de PEAD, solicitamos, por gentileza, os seguintes esclarecimentos: 1. Com o objetivo de possibilitar a correta identificação de equipamentos equivalentes e em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, solicitamos informar, se possível, a(s) marca(s) e modelo(s) dos equipamentos utilizados como referência na pesquisa de preços que embasou o valor estimado da contratação, ou, alternativamente, indicar os respectivos catálogos técnicos utilizados como paradigma. 2. Verificamos que o Termo de Referência estabelece capacidade de soldagem para tubos de 180 mm a 500 mm, entretanto o conjunto de redutores especificado contempla apenas os diâmetros de 180, 200, 250, 280, 315, 355, 400 e 450 mm, não havendo menção ao redutor para 500 mm. Dessa forma, solicitamos esclarecer se o entendimento correto é de que o redutor para 500 mm não integra o fornecimento, ou se houve omissão em sua especificação, devendo o referido redutor acompanhar o equipamento. Os esclarecimentos solicitados têm como única finalidade assegurar a correta interpretação das especificações técnicas e possibilitar a elaboração de propostas em estrita conformidade com as exigências do edital. Desde já agradecemos pela atenção e permanecemos no aguardo dos esclarecimentos. Atenciosamente, SANEX Comércio e Serviços Ltda.

Resposta: 01 - Modelo WF500A – soldagem de 180mm a 500mm – 4 clamps – 380v/60Hz

TERMOFUSORA 315-630MM

MAQUINA DE SOLDA: TERMOFUSAO BUTT FUSION SUD800H (Ø500 A 800MM)

02- O redutor para 500 mm não integra o fornecimento, uma vez que a termofusora já dispõe de fim de plano de 500 mm. Dessa forma, as reduções são feitas diretamente na placa — por exemplo, 500 x 450 mm ou 500 x 400 mm. Apenas será necessário redutor caso a demanda envolva diâmetros superiores a 500 mm, pois esse é o limite máximo estabelecido para as tubulações.

